

質問回答書

(令和5年7月3日回答)

件名	佐賀東部水道企業団庁舎他施設改修実施設計業務委託
公告日	令和5年6月22日
入札締切日	令和5年7月6日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	現場説明書 1 ページ 3. 工事内容	改修範囲《建築工事》の「その他内部劣化改修」とありますが、内部劣化改修範囲を具体的に明示してください。	壁面塗装ひび割れ、クロスの剥がれ、床シートの剥がれ等の、部分的に内部劣化が生じている箇所について改修することを想定しています。
2	現場説明書 1 ページ 10. 図面作成に係る業務量に関する対象外業務率	「すべての設計図面について既存図面をほぼ準用できる」とありますが、既存図面はCADデータと理解して良いでしょうか。 又既存図面が紙データの場合は、スキャン又はハードコピーを利用して良いでしょうか。	平成5年竣工時の製本された竣工図一式を貸与します。 また、CAD図面等の電子データはないため、必要に応じて図面を復元し、適切な改修図面を作成いただくことを想定していますが、部分的にスキャン、ハードコピーまたは写真等を活用して、図面を作成いただくことは支障ありません。