

令和 5 年度		工 事 設 計 書						佐賀東部水道企業団	
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 6 年 2 月 29 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号		未補R5-4							
配 給 水 施 設		配水管布設工 1 φ100 GX-DIP L=553.9m 配水管布設工 2 φ100 GX-DIP L= 25.4m ΣL=579.3m 仮設工一式、既設管接続工22件、既設管仮設工 5件							
施 工 位 置		神崎市千代田町直鳥、姉地内							
工 事 名		神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）							
工 事 概 要		本工事は神崎市千代田町直鳥地内において、神崎市が地域防災計画において定める重要給水施設までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ100 GX-DIP ΣL=579.3m）を布設するものである。また、要所には仕切弁、泥吐弁及び空気弁を設置するものである。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和05年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和05年08月30日 実施
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和05年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和05年08月30日 上水道／令和05年08月30日 公共／令和05年07月30日 下水道／令和05年08月30日 治山林道

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等02	式				1				
配水管布設工 1 【補助】 φ100 GX-DIP L=553.9m	式				1			明 1 号	処:
配水管布設工 2 【単独】 φ100 GX-DIP L=25.4m	式				1			明 40 号	処:
仮設工 【単独】	式				1			明 60 号	処:
既設管接続工 【補助】 22件	式				1			明 70 号	
既設管接続工 【単独】 22件	式				1			明 73 号	処:
既設管仮設工 【単独】 5件	式				1			明 78 号	処:
交通誘導警備員 【補助】	式				1			明 84 号	
交通誘導警備員 【単独】	式				1			明 87 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(積上げ)	式				1				
運搬費	式				1				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設材運搬	式				1			明 89 号	
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
合計									

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 1 【補助】 φ100 GX-DIP L=553.9m (,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
配水管布設工 1 φ100 GX-DIP ΣL=538.9m	式				1			明 2 号	処:
水管橋架設工 φ100 GX-DIP L=15.0m	式				1			明 14 号	処:
推進工 1 φ300 SP L=17.66m	式				1			明 19 号	
立坑工 鋼製ケーシング	式				1			明 27 号	処:
スクラップ	式				1			明 39 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 2 号 明細書 】									
配水管布設工 1 φ100 GX-DIP ΣL=538.9m									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 3 号	処:
復旧工	式				1			明 4 号	処:
管材料	式				1			明 5 号	
管布設工	式				1			明 6 号	
泥吐弁設置工①	式				1			明 9 号	
泥吐弁設置工② 夜間施工	式				1			明 10 号	夜間
既設管接続工①	式				1			明 11 号	
既設管接続工②	式				1			明 12 号	
既設管接続工③	式				1			明 13 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 3 号 明細書 】 土工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1,050			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				237			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				24			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				8.9			施 3 号	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				1.1			施 5 号	処: 夜間
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				204			施 7 号	
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				23			施 8 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 ク-ラ型 山積0.28m3	m3				47			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 ク-ラ型 山積0.28m3	m3				4.8			施 10 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				131			単 1 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				12			単 2 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 ク-ラ型クレン付山積0.45m3	m3				2.6			単 3 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				58			施 18 号	

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当 り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				12			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				6.5			施 23 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				146			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				17			施 25 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				91			施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				6.5			施 25 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				6.5			施 25 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				225			施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				17			施 28 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				12			施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				6.5			施 30 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				67			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				1,105			施 1 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.28m3	m2				129			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				39			施 3 号	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				4.9			施 5 号	処: 夜間
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.9			施 7 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.33			施 8 号	夜間
発生土運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.9			施 18 号	
発生土運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.33			施 19 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				237			施 31 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				19			施 32 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				867			施 33 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				110			施 34 号	夜間
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm ｱｽﾌﾙﾄ各種(2.20以上2.30t/m3未満) 平均幅員1.4m以上	m2				679			P 4 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm ｱｽﾌﾙﾄ各種(2.20以上2.30t/m3未満) 平均幅員1.4m以上	m2				110			P 5 号	夜間

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) 平均幅員1.4m以上	m2				341			P 6 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				19			P 7 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				68			P 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				19			P 9 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超	m2				16			P 10 号	
視覚障がい者用誘導表示設置 300×600 誘導・警告	m				49			単 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				9.0			施 35 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				3.0			施 36 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形 直管 1種 φ100×1.0m 挿し口付 内面粉体	本				17				管
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホタテ	本				128				管
G X 形 曲管 φ100×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				6				管
G X 形 曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				4				管
G X 形 曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				5				管
G X 形 曲管 φ100×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				2				管
G X 形 両受曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				5				管
G X 形 両受曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				3				管
G X 形 両受短管 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				3				管
G X 形 継輪 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				4				管
G X 形 二受T字管 φ100×100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				2				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				4				管

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップー	台				5				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップー	台				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				30				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				31				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				42				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				6				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				538				
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 6 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				489			施 37 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				49			施 38 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				133			施 39 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				12			施 40 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				21			施 41 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				9			施 42 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				25			施 43 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				6			施 44 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				489			施 45 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				49			施 46 号	夜間
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				489			単 5 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				49			単 6 号	夜間
管明示シート	m				489			施 47 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				49			施 48 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				4			施 49 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				2			施 50 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				4			単 7 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				2			単 8 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口				23			施 51 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm	口				1			施 52 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	口				1			施 53 号	
空気弁設置工①	式				1			明 7 号	
空気弁設置工②	式				1			明 8 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 7 号 明細書 】 空気弁設置工①									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			単 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 55 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			単 10 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 8 号 明細書 】 空気弁設置工②									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			単 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 55 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			単 10 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 明細書 】 泥吐弁設置工①									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ50×5.0m	本				1				管
T Sエルボ φ50×90°	ヶ				3				管
ガasket1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.2				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.9			施 56 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	口				5			施 57 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 58 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 55 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工① 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 59 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				1.9			単 11 号	
管明示シート	m				1.2			施 47 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	基				1			施 60 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 7 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 10 号 明細書 】									
泥吐弁設置工② 夜間施工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T Sエルボ φ50×90°	ヶ				3				管
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.5				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				2.8			施 61 号	夜間
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	口				6			施 62 号	夜間
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 63 号	夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 64 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 65 号	夜間

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 明細書 】 既設管接続工①									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ75×5.0m	本				1				管
EFベンド 両受 φ75×45°	ケ				1				管
EFベンド 両受 φ75×22° 1/2	ケ				1				管
PVジョイント φ75 インコア付	ケ				1				管
GX形用PE異種管継手 φ75	ケ				1				管
GX形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ケ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップー	台				1				管
GX形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				3				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ケ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				7.2				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				5.6			施 67 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				5			施 68 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工① 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.6			施 69 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				3			施 70 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 71 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパッキン	m				2.6			施 59 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				7.2			単 13 号	
管明示シート	m				7.2			施 47 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	基				1			施 60 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 72 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 73 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 明細書 】 既設管接続工②										
1 式 当 り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ75×5.0m	本				1				管	
配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75×5.0m	本				1				管	
EFバンド 両受 φ75×45°	ヶ				1				管	
EFバンド 両受 φ75×22° 1/2	ヶ				1				管	
PVジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管	
GX形用PE異種管継手 φ75	ヶ				1				管	
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップー	台				1				管	
GX形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管	
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1					
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.4					
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				7.2			施 67 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				5			施 68 号		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 既設管接続工②									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.2			施 69 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 71 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 70 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				2.2			施 59 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				8.4			単 13 号	
管明示シート	m				8.4			施 47 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	基				1			施 60 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				3			施 72 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 73 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 13 号 明細書 】 既設管接続工③										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
K形 曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体	ヶ				2				管	
K形 継輪 φ100 内面粉体	ヶ				2				管	
K形 受挿し片落管 φ150×100 内面粉体	ヶ				1				管	
K形 特殊押輪 φ100 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				6				管	
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				1				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				2.5					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				2.5			施 37 号		
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				6			施 74 号		
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				1			施 75 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.5			施 45 号		
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				2.5			単 5 号		
管明示シート	m				2.5			施 47 号		
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm（パイプ切削切断機使用）	口				2			施 76 号		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 13 号 明細書 】

(続 き)

既設管接続工③

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 14 号 明細書 】

水管橋架設工 $\phi 100$ GX-DIP L=15.0m

1 式 当り

(, 処:)

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 15 号 明細書 】									
土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.66			施 7 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				0.22			単 1 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.42			施 18 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.04			施 77 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.04			施 78 号	処:
足場・防護 ｼｰﾄ+板張 0.5月を超え1.0月以下 足場使用回数1回	m2				12			P 11 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 16 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				3				管
G X 形 曲管 φ100×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				4				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				3				管
H S 小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 D I P 用 φ100×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
支持金物 L型 φ100 SUS304 保護チューブ、ゴムシート付	ヶ				6				
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 17 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				15			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				3			施 39 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				2			施 41 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				2			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ジョイント	m				0.40			施 45 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	□				2			施 51 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				1			施 79 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 80 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.005 t	台				6			施 81 号	
鋳鉄管露出部塗装工 φ100 カーボマスチック15 2回塗り	m				11			単 14 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	m				18			施 82 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	□				4			施 83 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 18 号 明細書 】 管防護工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
松杭 φ120×3m 先端加工費含、皮むき費を含	本				4				
木杭打工(バックホウ使用)	本				4			施 84 号	
異形棒鋼 S D 3 4 5 13mm	t				0.02				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	t				0.02			施 85 号	
あと施工アンカー D13 異形鉄筋 接着系 下向打	本				4				
あと施工アンカー D13 異形鉄筋 接着系 横向打	本				4				処
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 再C-40	m2				0.58			P 12 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				3.4			P 13 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B	m3				0.48			P 14 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 19 号 明細書 】

推進工 1 $\phi 300$ SP L=17.66m

1 式 当り

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 20 号 明細書 】									
推進工 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）タイプⅢ								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進用鋼管 STK400 φ318.5mm×6.9mm×1.0m 開先加工 鋼製さや管ボーリング 推進	本				19				
メタルクラウン φ300 砂、軟岩 鋼製さや管ボーリング 推進	個				1				
スペーサーバンド φ300×100用 SS400	個				19				
推進工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)) 呼び径300mm 砂質土・粘性土	m				17.66			施 86 号	
中込め(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング))	m3				1.1			C 2 号	
発生土処分工	m3				1.4			単 16 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 21 号 明細書 】 仮設備工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進設備工 (鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径 300mm	箇所				1			施 89 号	
坑口工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径300mm	箇所				2			施 90 号	
中込め注入設備工 鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)	箇所				1			施 93 号	
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	m				3.6			施 94 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 22 号 明細書 】

推進水替工

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 23 号 明細書 】

補助工法 地盤改良工

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 24 号 明細書 】

薬液注入工 NO.0 到達立坑 坑口

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 25 号 明細書 】

薬液注入工 NO.1 発進立坑 坑口

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 26 号 明細書 】

観測井戸

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 29 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径1500 ケーシング									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	m				7.17			施 106 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 加ラ型レン付山積0.45m3	m3				10			施 107 号	
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				0.79			単 23 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				13			施 110 号	
鋼製ケーシング存置	m				6.4			C 3 号	
仮設ケーシング損料	式				1			C 4 号	
ケーシング溶接工	m				14			施 111 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	m				0.90			施 112 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 113 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 5 号	
圧入掘削設備	箇所				1			C 6 号	
立坑排水	箇所				1			C 7 号	
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			C 8 号	処:

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 29 号 明細書】

(続 き)

立坑土留工 呼び径1500 ケーシング

1 式 当り

(, 処:)

[illegible]

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 31 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000 ケーシング									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	m				6.79			施 124 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 加-ラ型レン付山積0.45m3	m3				18			施 107 号	
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				1.3			単 23 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				21			施 110 号	
鋼製ケーシング存置	m				6.4			C 10 号	
仮設ケーシング損料	式				1			C 11 号	
ケーシング溶接工	m				12			施 111 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	m				0.90			施 125 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	箇所				1			施 126 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 12 号	
調整コンクリート	式				1			明 32 号	
圧入掘削設備	箇所				1			C 13 号	
立坑排水	箇所				1			C 7 号	

[illegible]

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 33 号 明細書 】									
路面覆工 鋼製補強型 2.00×3.00								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下) BHクレーン 0.28m3 クレーン付	m2				7.3			施 129 号	
覆工板賃料 鋼製(補強型) 継続工事無し 修理費及び損耗費有り	m2				6.0			施 130 号	
覆工板受桁賃料 H-250×250×9×14	t				0.88			単 24 号	
溝形鋼 [-200×80×7.5	t				0.24				
覆工板開閉工 (開け 1回) (開削覆工 覆工板設置面積100m2以下) BHクレーン 0.28m3 クレーン付	m2				96			施 131 号	
覆工板開閉工 (閉め 1回) (開削覆工 覆工板設置面積100m2以下) BHクレーン 0.28m3 クレーン付	m2				96			施 132 号	
計									

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 35 号 明細書 】									
土工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				18			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				14			施 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				2.2			施 77 号	
バックホウ掘削積込 クラウ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				14			施 133 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				11			単 1 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 37 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウ掘削積込 クワ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.06			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				8.5			施 134 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				8.5			施 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				3.5			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				2.3			施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.2			施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.3			施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.2			施 135 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満	m2				2.7			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満	m2				2.7			P 20 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				4.6			施 36 号	
計									

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 39 号 明細書 】

スクラップ

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 41 号 明細書 】 配水管布設工 2 φ100 GX-DIP L=25.4m (,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 42 号	処:
復旧工	式				1			明 43 号	処:
管材料	式				1			明 44 号	
管布設工	式				1			明 45 号	
泥吐弁設置工③	式				1			明 47 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 42 号 明細書 】									
土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				19			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3	m2				4.6			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.23			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				4.8			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				0.91			施 9 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				2.7			単 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.7			施 18 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 43 号 明細書 】									
復旧工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				4.6			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				4.6			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				4.6			施 29 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				15			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				10			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.42			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.09			施 7 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.09			施 18 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				10			施 33 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				10			P 8 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 44 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形 直管 1種 φ100×1.5m 挿し口付 内面粉体	本				7				管
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				3				管
G X 形 曲管 φ100×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				4				管
G X 形 曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受短管 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ	台				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				7				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				8				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				10				管
V C ジョイント φ100 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 45 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				25			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				10			施 39 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				7			施 41 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				8			施 43 号	
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	□				1			施 74 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	□				1			施 137 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				25			施 45 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				25			単 5 号	
管明示シート	m				11			施 47 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 49 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 7 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	□				6			施 51 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	□				2			施 138 号	

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 46 号 明細書 】 空気弁設置工③									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=780 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			単 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 55 号	
空気弁筐据付工 440×330×780H (NHKR-1)	箇所				1			単 28 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 47 号 明細書 】 泥吐弁設置工③										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
T S V P直管 φ75×5.0m	本				1				管	
メカバンド φ75×90° 内外粉 離防付	ヶ				2				管	
メカフランジ短管 φ75 内外粉 離防付	ヶ				1				管	
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管	
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1					
ガasket1号 φ75	枚				1				管	
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.9					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				1.9			施 139 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				5			施 71 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 55 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.5			施 59 号		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 47 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工③ 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				1.9			単 13 号	
管明示シート	m				1.9			施 47 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 49 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×250	ヶ所				1			単 29 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 73 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 48 号 明細書 】

推進工 2 $\phi 250$ VP L=11.53m

1 式 当り

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 49 号 明細書 】									
低耐荷力圧入二工程推進工 小口径管推進								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工法用硬質塩化ビニル管 φ250×1.00m スパイラル継手付直管	本				12				支
スペーサーバンド φ250×100用 SS400	個				10				支
エンドシール φ250×100用	ヶ				2				支
スチールストラップ φ100用	ヶ				2				支
スチールストラップ φ250用	ヶ				2				支
誘導管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m	m				11.53			施 140 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m	m				11.53			施 144 号	
スクリーングレー類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	m				11.53			施 148 号	
発生土処理	m3				0.65			C 15 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 50 号 明細書 】

仮設備工（小口径）

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 51 号 明細書 】									
立坑工 軽量鋼矢板									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 52 号	処:
復旧工	式				1			明 53 号	処:
発進立坑 軽量鋼矢板 2.500×2.000	式				1			明 54 号	
到達立坑 軽量鋼矢板 1.500×1.500	式				1			明 56 号	
路面覆工 鋼製補強型、敷鉄板	式				1			明 58 号	
スクラップ	式				1			明 59 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 52 号 明細書 】 土工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				20			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				14			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.73			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				23			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				12			施 9 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				5.6			単 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				17			施 18 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 再C-40	m2				5.0			P 12 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 再C-40	m2				7.2			P 21 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.50			P 16 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 53 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当 り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				12			施 154 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 再生クラッシャー	m2				12			施 155 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				2.2			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				12			施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.2			施 27 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				11			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				15			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.51			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.25			施 7 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.25			施 18 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				15			施 33 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超	m2				15			P 10 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 54 号 明細書 】 発進立坑 軽量鋼矢板 2.500×2.000									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下	m				4.5			施 156 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下	m				4.5			施 157 号	
軽量鋼矢板賃料 2型 L=3.0m	t				1.51			単 31 号	
軽量鋼矢板 2～12m SS400	t				0.09				
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属	m				4.5			施 158 号	
支保材賃料 水圧四面梁	式				1			明 55 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 55 号 明細書 】									
支保材賃料 水圧四面梁									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
水圧四面梁基本料 2S型 1,710～2,560mm	本				4				
水圧四面梁基本料 2L型 2,200～3,050mm	本				4				
水圧四面梁賃料 2S型 1,710～2,560mm	本・日				48				
水圧四面梁賃料 2L型 2,200～3,050mm	本・日				48				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				12				
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 56 号 明細書 】 到達立坑 軽量鋼矢板 1.500×1.500 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	m				3.0			施 159 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	m				3.0			施 160 号	
軽量鋼矢板賃料 2型 L=2.5m	t				0.81			単 32 号	
軽量鋼矢板 2～12m SS400	t				0.07				
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属	m				3.0			施 158 号	
支保材賃料 水圧四面梁	式				1			明 57 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 57 号 明細書 】

支保材賃料 水圧四面梁

1 式 当り

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 58 号 明細書 】 路面覆工 鋼製補強型、敷鉄板									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下) BHｸﾛｰﾗｰ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付	m2				12			施 129 号	
覆工板開閉工 (開け 1回) (開削覆工 覆工板設置面積100m2以下) BHｸﾛｰﾗｰ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付	m2				63			施 131 号	
覆工板開閉工 (閉め 1回) (開削覆工 覆工板設置面積100m2以下) BHｸﾛｰﾗｰ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付	m2				63			施 132 号	
覆工板賃料 鋼製(補強型) 継続工事無し 修理費及び損耗費有り	m2				9.0			施 161 号	
覆工板受桁賃料 H-300×300×10×15	t				1.12			単 33 号	
溝形鋼 [-200×80×7.5	t				0.30				
敷鉄板設置・撤去	m2				5.9			施 162 号	
敷鉄板賃料 22×1219×2438(mm)	枚				2			単 34 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 59 号 明細書 】

スクラップ

1 式 当り

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 60 号 明細書 】									
仮設工 【単独】									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 61 号	処:
復旧工	式				1			明 62 号	
仮設工 1 φ100 HPPE L=10.4m	式				1			明 63 号	処:
仮設工 2 φ100 TSVP L=4.4m	式				1			明 64 号	
仮設工 3 φ30 PE L=48.0m	式				1			明 65 号	処:
仮設工 4 φ50 PE L=30.0m	式				1			明 66 号	処:
仮設工 5 φ150 1箇所	式				1			明 67 号	
管閉塞工 1, 2 φ100 2箇所	式				1			明 68 号	
不断水バルブ設置工 φ100 VP用 1箇所	式				1			明 69 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 61 号 明細書 】 土工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				17			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.28m3	m2				5.3			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.19			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				6.8			施 7 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				5.4			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3	m3				0.66			施 163 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.16			施 18 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 62 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				1.9			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				3.3			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				1.9			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				1.9			施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				3.3			施 27 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 63 号 明細書 】										
仮設工1 φ100 HPPE L=10.4m										
(,処:)										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ100×5.0m	本				1				管	
配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ100×5.0m	本				1				管	
EFバンド 片受 φ100×90°	ヶ				1				管	
EFバンド 両受 φ100×90°	ヶ				2				管	
EFバンド 片受 φ100×22°1/2	ヶ				1				管	
PPジョイント φ100 インコア付	ヶ				1				管	
PCジョイント φ100 インコア付	ヶ				1				管	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	m				10			施 164 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	口				7			施 165 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				3			施 137 号		
メカニカル継手 呼び径100mm 外部充填工無	口				1			施 74 号		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	口				3			施 166 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.0			施 45 号		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 63 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 仮設工 1 φ100 HPPE L=10.4m (,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm	□				5			施 52 号	
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm 直切り	□				2			施 167 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 配管材を再使用しない	m				22			施 168 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	□				1			施 83 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	□				1			施 53 号	
廃ポリエチレン管処理・運搬 中間処理 L=5.2km	m3				0.27			単 35 号	処:
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 64 号 明細書 】 仮設工 2 φ100 TSVP L=4.4m									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
TSVP直管 φ100×5.0m	本				1				管
メカバンド φ100×90° 内外粉 離防付	ヶ				3				管
VSジョイント φ100 内外粉 離防付	ヶ				1				管
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	m				4.4			施 169 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				8			施 137 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.0			施 45 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	口				4			施 138 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 65 号 明細書 】 仮設工 3 φ30 PE L=48.0m (,処:) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
メカキャップ φ100 内外粉 離防付	ヶ				1				管
サドル分水栓 SGP・VP用 φ100×30	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				48				管
青銅製バルブ ゲート式 5k φ30	ヶ				2				管
SKXバルブソケット P30 ストップリング付き	ヶ				4				管
SKXエルボ P30 90° ストップリング付き	ヶ				3				管
PEメーターユニオン(耐震型) φ30	ヶ				1				管
パイプカバー φ30 給水管用ワンタッチ	m				45				
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				1			施 137 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	口				2			施 138 号	
松杭人力打工 末口φ90×1.5m 根入率80～100%	本				1			単 37 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				48			施 170 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				1			施 171 号	

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 66 号 明細書 】									
仮設工 4 φ50 PE L=30.0m									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管 1種2層 φ50	m				30				管
青銅製バルブ ゲート式 5k φ50	ヶ				1				管
S K Xバルブソケット φ50 ストップリング付	ヶ				2				管
S K Xソケット φ50 標準サイズ ストップリング付	ヶ				1				管
パイプカバー φ50 給水管用ワンタッチ	m				30				
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	m				30			施 175 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				4			施 58 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	口				2			施 176 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 配管材を再使用しない	m				30			施 177 号	
廃ポリエチレン管処理・運搬 中間処理 L=5.2km	m3				0.08			単 35 号	処:
計									

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 68 号 明細書 】									
管閉塞工 1, 2 φ100 2箇所								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 帽 7.5K φ100 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				2				管
G X 形用押輪（流用） φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link（流用） φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				支 管
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				1			施 41 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	口				1			施 43 号	
鋳鉄管 G X 形継手取外し 異形管 呼び径100mm	口				1			施 178 号	
鋳鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径100mm	口				1			施 179 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 69 号 明細書 】

不断水バルブ設置工 φ100 VP用 1箇所

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 71 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 二受T字管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
サドル分水栓 D I P 用 φ100×20	ヶ				17				管
サドル分水栓 D I P 用 φ100×25	ヶ				2				管
サドル分水栓 D I P 用 φ100×30	ヶ				1				管
サドル分水栓 D I P 用 φ100×40	ヶ				1				管
密着コア φ20	ヶ				17				管
密着コア φ25	ヶ				2				管
密着コア φ30	ヶ				1				管
密着コア φ40	ヶ				1				管
P E メーカーユニオン(耐震型) φ20	ヶ				17				管
P E メーカーユニオン(耐震型) φ25	ヶ				2				管
P E メーカーユニオン(耐震型) φ30	ヶ				1				管

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 72 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				17			施 180 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				2			施 181 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	□				1			施 171 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	□				1			施 182 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				2			施 41 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				17			施 183 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				2			施 79 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				1			施 184 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				1			施 185 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				17			施 186 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				2			施 80 号	
コア取付け工 呼び径30mm	箇所				1			施 187 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				1			施 188 号	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 72 号 明細書 】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 74 号 明細書 】									
土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				72			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				15			施 1 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	m3				0.32			P 22 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.77			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				17			施 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.95			P 23 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				8.8			施 9 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				5.6			単 1 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.87			P 24 号	
埋戻工(人力) 砂 転圧共 (8回)	m3				0.08			単 38 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				10			施 18 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				24				
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ50×5.0m	本				1				管
EFバンド 両受 φ50×45°	ヶ				2				管
P Vジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
G X形用P E異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング°、ロッキング° ストップ°ー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
サドルキャップ φ20	ヶ				7				管
H I V P φ20	m				6.0				管
H I V P φ25	m				0.50				管
H I エルボ φ20	ヶ				12				管
H I ソケット φ20	ヶ				9				管

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H Iソケット φ25	ヶ				1				管
H Iソケット φ30	ヶ				1				管
H I径違ソケット φ20×13	ヶ				4				管
H Iキャップ φ20	ヶ				5				管
H Iキャップ φ25	ヶ				1				管
G N付H Iシモク φ13	ヶ				5				管
G N付H Iシモク φ20	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				46				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				17				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				12				管
ポリエチレン管 1種2層 φ40	m				1 2				管
P Eエルボ(耐震型) φ30×90°	ヶ				1				管
P Eショートベンド(耐震型) φ20×60°	ヶ				2				管

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P Eショートバンド(耐震型) φ40×60°	ケ				1				管
P Eロングバンド(耐震型) φ20×60°	ケ				10				管
P Eロングバンド(耐震型) φ25×60°	ケ				3				管
P Eロングバンド(耐震型) φ30×60°	ケ				2				管
P Eロングバンド(耐震型) φ40×60°	ケ				1				管
P Eロングバンド(耐震型) φ20×90°	ケ				2				管
P Eソケット(耐震型) φ20	ケ				9				管
P Eソケット(耐震型) φ25	ケ				1				管
P Eソケット(耐震型) φ40	ケ				1				管
S K Xソケット P20 ストップリング付き	ケ				1				管
S K Xソケット P25 ストップリング付き	ケ				1				管
伸縮継手 GP×VP φ20	ケ				2				管
伸縮継手 GP×VP φ25	ケ				1				管

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
接合ユニオン PE×VP(耐震型) φ30	ヶ				1				管
ネジ違い砲金ニップル φ20	ヶ				8				管
ネジ違い砲金ニップル φ25	ヶ				3				管
ネジ違い砲金ニップル φ30	ヶ				2				管
ネジ違い砲金ニップル φ40	ヶ				2				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20	ヶ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ヶ				5				管
青銅仕切弁 φ20 H=183	ヶ				5				管
青銅仕切弁 φ25 H=202	ヶ				2				管
青銅仕切弁 φ30 H=300	ヶ				1				管
青銅仕切弁 φ40 H=300	ヶ				1				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ヶ				3				
量水器筐 FCD(蓋カラーなし) φ20用	ヶ				2				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
スリース弁筐一式 H=460 2段 NHV0-20 鉄蓋15	組				7				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=510 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				2				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
S K Xパイプエンド P20 ストップリング付き	ヶ				1				管
S K Xパイプエンド P25 ストップリング付き	ヶ				1				管
M Cユニオン H I φ20	ヶ				5				管
M Cユニオン H I φ25	ヶ				1				管
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 76 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				24			施 47 号	
管明示テープ φ50 ポリエチレン管布設工	m				3.1			施 189 号	
管明示テープ φ75 ポリエチレン管布設工	m				0.61			施 190 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 191 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.61			施 59 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 49 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=510 2段枠 φ250×250	箇所				2			単 39 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 40 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=460 2段枠 φ250×250	箇所				7			単 41 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				3.1			施 192 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				5			施 193 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				2			施 58 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				46			施 194 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 76 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				17			施 195 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				12			施 170 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				1.2			施 196 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				32			施 180 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				5			施 181 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	□				5			施 171 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	□				4			施 182 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 70 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.49			施 69 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				6.0			施 197 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	m				0.50			施 198 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	□				4			施 199 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	□				51			施 200 号	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 76 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	口				3			施 201 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	口				2			施 202 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				5			施 203 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				23			施 204 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 1箇所(2口)	箇所				6			施 205 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 206 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 207 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	口				3			施 208 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				6			施 209 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 77 号 明細書 】									
復旧工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 クロー型 山積0.28m3	m3				0.80			単 42 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				1.5			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.6			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.0			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				9.5			施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				4.2			施 211 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				9.9			施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				5.0			施 135 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				8.3			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				3.7			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.27			施 3 号	処:
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.05			施 7 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.05			施 18 号	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 77 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				3.7			施 31 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10 c m	m2				1.0			単 43 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.7			施 212 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.7			施 213 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.0			施 214 号	
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 78 号 明細書 】 既設管仮設工 【単独】 5件 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 79 号	処:
管材料	式				1			明 80 号	
管布設工	式				1			明 81 号	
復旧工	式				1			明 82 号	
管撤去工	式				1			明 83 号	処:
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 79 号 明細書 】									
土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				16			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3	m2				3.0			施 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無	m3				0.10			施 215 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.15			施 3 号	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km	m3				0.10			施 216 号	処:
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				3.6			施 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.06			P 23 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				2.6			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				0.69			施 217 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.06			P 24 号	
発生土運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				2.9			施 18 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 80 号 明細書 】 管材料										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
サドル分水栓 D I P用 φ75×30	ヶ				1				管	
サドル分水栓 D I P用 φ75×25	ヶ				2				管	
サドルキャップ φ30	ヶ				1				管	
H I エルボ φ20	ヶ				1				管	
H I 径違ソケット φ25×20	ヶ				1				管	
H I キャップ φ20	ヶ				2				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				0.70				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				65				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				10				管	
P E エルボ(耐震型) φ20×90°	ヶ				1				管	
P E エルボ(耐震型) φ25×90°	ヶ				10				管	
P E ショートベンド(耐震型) φ25×60°	ヶ				1				管	
P E メーターユニオン(耐震型) φ20	ヶ				1				管	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 80 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
PEメーターユニオン(耐震型) φ25	ヶ				1				管
PEメーターユニオン(耐震型) φ30	ヶ				1				管
SKXソケット P30 ストップリング付き	ヶ				1				管
SKXソケット P30×V30 ストップリング付き	ヶ				1				管
SKXエルボ P30 90° ストップリング付き	ヶ				4				管
接合ユニオン PE×VP(耐震型) φ20	ヶ				1				管
接合ユニオン PE×VP(耐震型) φ25	ヶ				1				管
パイプカバー φ25 給水管用ワンタッチ	m				36				
パイプカバー φ30 給水管用ワンタッチ	m				2.5				
サドル分水栓 PE用 φ30×20	ヶ				1				管
MCユニオン HI φ20	ヶ				2				管
SKXソケット φ50V×P25 ストップリング付	ヶ				1				管
SKXパイプエンド P30 ストップリング付き	ヶ				1				管

[illegible]

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 81 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 58 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				0.70			施 194 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				65			施 195 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				10			施 170 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				4			施 180 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				23			施 181 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	□				1			施 171 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	□				5			施 200 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	□				1			施 201 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 204 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 205 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 1箇所(2口)	箇所				8			施 206 号	
不断水工 φ20 圧着機	箇所				2			単 44 号	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 81 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
不断水工 φ30 圧着機	箇所				1			単 45 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ビニル管 呼び径75mm	箇所				1			施 218 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	箇所				2			施 219 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径30mm	箇所				1			単 46 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 82 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				0.28			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.0			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				3.0			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				0.50			施 220 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.5			施 29 号	
計									

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 83 号 明細書 】									
管撤去工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 配管材を再使用しない	m				0.70			施 221 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 配管材を再使用しない	m				65			施 221 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 配管材を再使用しない	m				10			施 221 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 配管材を再使用しない	□				4			施 223 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 配管材を再使用しない	□				23			施 223 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 配管材を再使用しない	□				1			施 223 号	
廃ポリエチレン管処理・運搬 中間処理 L=5.2km	m3				0.07			単 35 号	処:
計									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 84 号 明細書 】

交通誘導警備員 【補助】

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 85 号 明細書 】

昼間施工

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 86 号 明細書 】

夜間施工

1 式 当り

(,夜間)

[illegible]

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 88 号 明細書 】

昼間施工

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 89 号 明細書 】

仮設材運搬

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 90 号 明細書 】

推進工 1 【補助】 路面覆工材

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 91 号 明細書 】

推進工 2 【单独】 路面覆工材

1 式 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 20 号	
据付・撤去工					施 21 号	
計	1	現場				
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない	ポンプ運転日数		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 2 号 C代価表 】 中込め(鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング))						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中込め注入工 (鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング)) 呼び径300mm	1	m3			施 88 号	
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 2 呼び径 300mm		[Xc] = 2	発動発電機規格区分 排対型:1次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 3 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	6.4	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.400 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 6.400 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 1 呼び径 1500mm	刃先の使用数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 C代価表 】 底盤コンクリート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 115 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 底盤コンクリート寸法 呼び径1500mm 厚さ1.0m						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 6 号 C代価表 】 圧入掘削設備						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 116 号	
機械退避・再設置工 呼び径1500mm	1	回			施 117 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量 [a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 1 呼び径 1500mm [Xc] = 3 ラフレンソクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 7 号 C代価表 】						
立坑排水						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 118 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 立坑排水施工数量 [C] = 0.000 m3 排出水処理費数量			[B] = 1.000 箇所 うわ水排水工数量 [Xc] = 3 ラフレンソクレン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 8 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径1500mm (,処:) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 119 号	
泥水処分工	0.7	m3				
泥水処分費	0.7	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径1500mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 120 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 121 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 122 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 箇所 円形覆工板撤去工数量		[B] = 1.000 箇所 [D] = 3.000 回		円形覆工板設置工数量 円形覆工板開閉工数量		
[a] = 1.000 月 円形覆工板賃料数量		[b] = 1.000 枚		円形覆工板整備料数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 10 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6.4	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.400 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 6.400 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 3 呼び径 2000mm	刃先の使用数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 C代価表 】							1 式 当り
仮設ケーシング損料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 3 呼び径 2000mm							

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 C代価表 】 底盤コンクリート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工					施 115 号	
計	3.1	m3				
単位当たり						
[条件] [A] = 3 底盤コンクリート寸法 呼び径2000mm 厚さ1.0m						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 13 号 C代価表 】						
圧入掘削設備						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 127 号	
機械退避・再設置工 呼び径2000mm	1	回			施 128 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量 [a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 3 呼び径 2000mm [Xc] = 3 ラフレンソクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 14 号 C代価表 】						
排水運搬処理 呼び径2000mm						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 119 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 15 号 C代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.5km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 149 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 発生土処分工区分 管路開削工事						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 1 号 単価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 11 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 12 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3	10	m3			施 13 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 2 号 単価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 14 号	夜間
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 15 号	夜間
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3	10	m3			施 16 号	夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 3 号 単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 (ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	1	m3			施 17 号	夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 単価表 】						
視覚障がい者用誘導表示設置 300×600 誘導・警告						
30 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
MMA点字タイル 300×600×2t	50	枚				
専用接着剤 貼付用	26.4	kg				
専用プライマー 下地用	3	kg				
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 単価表 】 管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 6 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）						
100 m 当り						
（ ,夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 7 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 8 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 単価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 54 号	
ボルト・ナット M16×75（φ75 7.5Kフランジ用） SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 10 号 単価表 】						
空気弁筐据付工 440×330×580H（NHKR-1）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 単価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）						
100 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 13 号 単価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 14 号 単価表 】						
鋳鉄管露出部塗装工 φ100 カーボマスチック15 2回塗り						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り	0.37	m2			単 15 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 15 号 単価表 】						
鑄鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 16 号 単価表 】						
発生土処分工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
強力吸引車運転工	1.0	m3			単 17 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 17 号 単価表 】						
強力吸引車運転工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				
軽油 パトロール給油(2～4k l車)		l				
特殊強力吸引車損料 4t車		日				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 18 号 単価表 】 観測井設置工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	7.14	m			単 19 号	
観測井削孔費	1	箇所			単 20 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 19 号 単価表 】 観測井設置 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
配管工		人				
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU φ40 建設物価、積算資料	10.3	m				
砂 コンクリート骨材用	0.04	m3				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 20 号 単価表 】 観測井削孔費						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	7.140	m			単 21 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 21 号 単価表 】 削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 22 号 単価表 】						
トラック損料						
1.91 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料[クレーン装置付] ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		日				
トラック損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 23 号 単価表 】						
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土 現場～仮置場～現場					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 108 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 12 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 108 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クレーン付山積0.45m3	10	m3			施 109 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 24 号 単価表 】						
覆工板受桁賃料 H-250×250×9×14						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 90日（3ヵ月）以内	36	t・日				
仮設材整備費 H形鋼 200型	1.09	t				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 25 号 単価表 】						
仮設側溝 現場打ち L型500				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 再C-40	5.90	m2			P 12 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B	0.83	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 26 号 単価表 】						
本設側溝 現場打ち 落蓋式300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 再C-40	7.20	m2			P 12 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	3.03	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	31.0	m2			P 17 号	
側溝蓋 C1-B300	20	個				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 27 号 単価表 】						
本設側溝 プレキャスト L型500					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 再C-40	9.55	m2			P 12 号	
モルタル練 普通ポルトランド Ⅱバ	0.23	m3			P 18 号	
L 型側溝 PL-4型 L=2000 重量395kg	5	本				
モルタル練 普通ポルトランド Ⅱバ	0.08	m3			P 18 号	
歩車道境界ブロック（B型）本体部 L=2000 H=250 両面R	5	個				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 28 号 単価表 】 空気弁筐据付工 440×330×780H（NHKR-1） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 29 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×250					1	ヶ所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	1	組				
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	1	箇所			単 30 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 30 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 31 号 単価表 】						
軽量鋼矢板賃料 2型 L=3.0m				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板賃料 1型・2型・3型 90日（3ヵ月）以内	12	t・日				
仮設材整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	2.75	t				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 32 号 単価表 】						
軽量鋼矢板賃料 2型 L=2.5m				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板賃料 1型・2型・3型 90日（3ヵ月）以内	12	t・日				
仮設材整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	2.75	t				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 33 号 単価表 】						
覆工板受桁賃料 H-300×300×10×15						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 90日（3ヵ月）以内	12	t・日				
仮設材整備費 H形鋼 200型	1.09	t				
計						
単位当たり						

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 34 号 単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1219×2438(mm)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 銅板 22×1219×2438 9 0 日（3 ヲ月）以内		日				
敷鉄板賃料 銅板 整備費 22×1219×2438						
	1.00	枚				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 35 号 単価表 】						
廃ポリエチレン管処理・運搬 中間処理 L=5.2km						1 m3 当り
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間処理費31 P E 管	1.00	m3				処: 処
廃ポリエチレン管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km D1D区間無し	1.00	m3			単 36 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 36 号 単価表 】						
廃ポリエチレン管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km (D1D区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 37 号 単価表 】 松杭人力打工 末口φ90×1.5m (根入率80～100% ,) 10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
松杭 φ90×1.5m 先端加工費、皮むき費を含む	10	本				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 38 号 単価表 】						
埋戻工（人力） 砂 転圧共 （8回）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 コンクリート骨材用	1.05	m3				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			P 24 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 39 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=510 2段枠 φ250×250 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 40 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 41 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=460 2段枠 φ250×250 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 42 号 単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 100 m3 当り (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	100	m3			施 210 号	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 43 号 単価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋	0.10	m3			P 25 号	
左官		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 44 号 単価表 】						
不断水工 φ20 圧着機 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 46 号 単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クラ型 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 [E] = 0.000 人 [X] = 3	バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 普通作業員 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下				100	m2	当り
(バックホウ クラ型 山積0.28m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1	バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)			
[D] = 0.000 人 一般世話役		[E] = 0.000	人 普通作業員			
[F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km DID区間無し	1	m3			施 4 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 AS塊	2.35	t				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 5.200 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラウ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	5.200 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km 1 m3 当り						
(,処: 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km DID区間無し	1	m3			施 6 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 AS塊	2.35	t				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 5.200 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 6 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	5.200 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 7 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 8 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 10 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂				100	m3 当り	
(ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
埋戻し		人				夜間
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	1.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 13 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 100 m3 当り (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3		m3				
計	111.111					
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						
[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 14 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km				10 m3 当り		
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラウ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	1.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 15 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 16 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種				100 m3 当り		
(ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
埋戻し+締固め		人				夜間
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3		m3				
計	111.111	m3				
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 9 埋戻土区分 各種				
[A] = 111.111 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 17 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
埋戻し+締固め		人				夜間
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
F e 石灰混合物		m3				
計	141					
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 9 埋戻土区分 各種				
[A] = 141.000 m3 埋戻材数量		[B] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				
[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 18 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 19 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km				10 m3 当り		
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 20 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = [X] =	1.000 台 1 発動発電機規格区分 普通型	ポンプ 台数		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 21 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 22 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 23 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m					100	m2 当り
(再生クラッシャーラン ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 24 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 25 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,) (,夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 26 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 27 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道		[A] = 30.000 mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無		舗装厚		
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[y1] = 17 アスファルト材料 [G] = 2.200 t/m3		アスファルト材料 各種 締固め後密度		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 28 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm						
(t≤50mm ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間
特殊作業員		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 28 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (,夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道		[A] = 30.000 mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[y1] = 17 アスファルト材料 [G] = 2.200 t/m3				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 29 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 29 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 30 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間
特殊作業員		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 30 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 31 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 32 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m				100	m2 当り	
(補足材無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 33 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 34 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m				100	m2	当り
(補足材無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 35 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 35 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	プライマー規格 アスファルト舗装 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 軽油計上区分 軽油パトロール給油 費用の内訳 全ての費用			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 36 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 36 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	プライマー規格 アスファルト舗装 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 軽油計上区分 軽油パトロール給油 費用の内訳 全ての費用			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 37 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000			クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 38 号 施工単価表 】						
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000			クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 39 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 40 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 41 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 42 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 43 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 44 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 45 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 46 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m						
(固定用ゴムバンド ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 47 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員			人					
計								
単位当たり								

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 48 号 施工単価表 】 管明示シート						
(,夜間) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 49 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 50 号 施工単価表 】						
1 基 当り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 51 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 3 呼び径区分 呼び径100mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 53 号 施工单価表】

鑄鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 2	呼び径区分 100mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 54 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 55 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 56 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7	呼び径区分 呼び径50mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 57 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 60 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 61 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
(,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7	呼び径区分 呼び径50mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 62 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 64 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 65 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 100 m 当り						
(固定用ゴムバンド ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 66 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 2	呼び径区分 呼び径75mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 67 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 69 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 70 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 71 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 72 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 73 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 74 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 75 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 76 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm		[A] = 1	パイプ切削切断機使用			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 77 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 78 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km DID区間無し	1	m3			施 4 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 C0塊無筋	2.35	t				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 5.200 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 79 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 80 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 25mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 81 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類						
(1台当り質量0.005 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.005 t 1台当り質量		[B] = 40 [D] = 3	第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外(第4、7類の時)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 82 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鉄管) 機械力 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 機械力 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[B] = 2 呼び径区分 100mm [E] = 0.000 日		トラッククレーン賃料日数		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 83 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[A] = 2	カッター使用区分	エンジンカッター使用		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 84 号 施工単価表 】						
木杭打工(バックホウ使用)						87.813 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 打込地盤 軟弱地盤 [C] = 2 杭長 杭長L=3.0m		[B] = 2 杭径 末口径φ12cm [D] = 9 根入率 根入率90%				
[E] = 0.300 m 平均杭間隔(d) [G] = 4.000 本 杭の全施工本数(n) [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し		[F] = 0.000 m バックホウ延移動距離(D) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 85 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD 3 4 5 13mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 86 号 施工単価表 】						
推進工(鋼製さや管ボ-リンク* (一重ケーシング*)) 呼び径300mm (砂質土・粘性土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		日			定:1	
推進工機械器具損料 呼び径300mm		日			施 87 号	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル60kVA 排対型:1次基準		日				
トラック[普通型] 4~4.5t積		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 86 号 施工単価表 】 (続 き) 推進工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径300mm (砂質土・粘性土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土質区分 砂質土・粘性土 [C] = 1.000 供用日の割増率(α) [Xc] = 2 発動発電機規格区分 排対型:1次基準			[B] = 2 呼び径 300mm [a] = 1 キャブタイヤケーブル規格 38・4c・20m			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 87 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料 呼び径300mm						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機損料 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
削進台 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
溶接機 300(A) 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
ゲラトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日				
水槽 3.0m3 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
油圧ホース 10m+5m 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
キャブタイヤケーブル 38・4c・20m 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
接続ロッド φ76 鋼製さや管φ-リング 推進		日				
スイベルロッド φ60 鋼製さや管φ-リング 推進		日				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 87 号 施工単価表 】 (続 き)						
推進工機械器具損料 呼び径300mm						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウォータースイベル φ60 鋼製さや管ボ-リング 推進		日				
スイベルヘッド 鋼管呼び径300mm用 鋼製さや管ボ-リング 推進		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm		[B] = 1	キャブタイヤケーブル規格 38・4c・20m			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 88 号 施工単価表 】						
中込め注入工（鋼製さや管ホーリング（一重ケーシング）） （呼び径300mm ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ゲラトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			定:1	
ゲラトミキ [並列2槽式] 攪拌容量200L×2		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 排対型:1次基準		日				
充填材 エアモルタル 空気量40%	2.2	m3				
諸雑費 ゲラトポンプ 損料及び		%			参:1	
計						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 88 号 施工単価表 】 (続 き) 中込め注入工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）） （呼び径300mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm		[Xc] = 2	発動発電機規格区分 排対型:1次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 89 号 施工単価表 】						
推進設備工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）） （呼び径 300mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溶接工		人				
クレーン装置付トラック運転 バ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 90 号 施工単価表 】						
坑口工(鋼製さや管が-リンク(一重ケーシング)) 呼び径300mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
止水器 φ300 鋼製さや管が-リンク 推進	1	組				
鋼材溶接工	2	m			施 91 号	
鋼材切断工	4.7	m			施 92 号	
クレーン装置付トラック運転 バーストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm		[DR] = 1	電力区分 低圧電力 50kW			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 91 号 施工単価表 】 鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
電気溶接棒 D 4 3 0 1 軟鋼用 φ 5mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸雑費 溶接棒金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 91 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 92 号 施工単価表 】						
鋼材切断工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ガス ポンベ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 7%増し金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 93 号 施工単価表 】						
中込め注入設備工 鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法区分 鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 94 号 施工単価表 】 鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング)						

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 95 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 (排水量0～40未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径150mm 揚程10m		日			定:1	
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 25kVA (排1・2・3・低騒・超低含)		日			定:1	
諸雑費 労務費、機械賃料、機械		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水区分 作業時排水 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1	排水量(m3/h)	排水量0～40未満		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 96 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
注入材料 懸濁型		l				
ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 97 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	0.974	kl			施 99 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 96 号 施工単価表 】 (続 き) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m	砂質土削孔長		
[E] = 7.020 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 4.120 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 2.784 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 97 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	7.02	m			施 98 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長		[B] = 0.000 m [D] = 7.020 m		礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 98 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 単相グラウドモニタ φ40.5mm	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 注入方式 単相方式		[B] = 3	土質区分 粘性土			

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 99 号 施工単価表 】						
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 k l 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(単相用) φ40.5mm	0.02	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(単相用) φ12mm	0.005	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 サクシオンホース類(単相用) φ38mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 注入材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 注入方式 単相方式						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 100 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施 101 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.690 日 処理設備費数量		[B] =	0.000 m3	処理費数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 101 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工(処理設備費) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水泵)〕 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW		日			定:1	
アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕 処理量6m3/h級		時間			定:1	
水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3	15	供用日			定:1	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 102 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
注入材料 懸濁型		l				
ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 103 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	0.974	kl			施 99 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 102 号 施工単価表 】 (続 き) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m	砂質土削孔長		
[E] = 7.140 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 4.240 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 2.784 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 103 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	7.14	m			施 98 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長		[B] = 0.000 m [D] = 7.140 m		礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 104 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施 101 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.700 日 処理設備費数量		[B] =	0.000 m3	処理費数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 105 号 施工単価表 】						
注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレナ工法						1 現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
JG1039G トラック損料を 箇所数分計上して下さい						
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 供用日の割増率(α)						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 106 号 施工単価表 】 圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 (呼び径1500mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				
ラフレンスクレーン賃料 オート付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≤5 [a] = 0.000 L 1時間当り燃料消費量				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 106 号 施工単価表 】 (続 き) 压入掘削積込み工 粘性土 N≤5 (呼び径1500mm ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3	ラフレンスレン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 107 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[DS] = 1 [B] = 2	埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 バックホウ規格 クｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 108 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 4 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(クレーン機能付)		[B] = 1.000 km [a] = 1 [E] = 1	片道運搬距離 タイヤ損耗費 良好 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 109 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3		m3				
計	111.111					
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 2 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 110 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 4 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(クレーン機能付)		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 111 号 施工単価表 】 ケーシング溶接工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 112 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフレンスクレーン賃料 ホﾟﾚﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンスクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 113 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.2	m			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] =	10.200 m	ケーシング [※] 切断工数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 114 号 施工単価表 】 ケーシング切断工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 115 号 施工単価表 】						
底盤コンクリート打設工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
生コンクリート 30-18-20(25)	10.4	m3				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 116 号 施工単価表 】 機械設置撤去工 呼び径1500mm						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 L 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 117 号 施工単価表 】						
機械退避・再設置工 呼び径1500mm					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフレンクレーン賃料 ホ゜レタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 118 号 施工単価表 】						
うわ水排水工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ラフレンクレーン賃料 ホ゜レータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)		日			定:1	
諸雑費 労務、機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 119 号 施工単価表 】						
スライム処理工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 120 号 施工単価表 】						
円形覆工板設置工 呼び径1500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 121 号 施工単価表 】						
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 122 号 施工単価表 】 円形覆工板開閉工 呼び径1500mm 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 123 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料 呼び径1500mm ケーシング 用	1	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500mm用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.000 月		円形覆工板賃料数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 124 号 施工単価表 】 圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3 排対型:1次基準		時間				
ラフレンクレーン賃料 オート付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≤5 [a] = 0.000 L 1時間当り燃料消費量				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 124 号 施工単価表 】 (続 き) 圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 (呼び径2000mm ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3	ラフレンスレン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 125 号 施工単価表 】 ケーシング引上げ工 呼び径2000mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフレンスクレーン賃料 ホ゜レタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンスクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 126 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.6	m			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] =	10.600 m	ケーシング [※] 切断工数量		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 127 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径2000mm						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフレンクレーン賃料 ホ゜レータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 L 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 128 号 施工単価表 】						
機械退避・再設置工 呼び径2000mm						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフレンクレーン賃料 ホ゜レタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 129 号 施工単価表 】						
覆工板・覆工板受桁設置撤去工（推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下） (BHｸﾛｰﾗ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人			定:1	
とび工 設置		人			定:1	
溶接工 設置		人			定:1	
普通作業員 設置		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日				
諸雑費 設置労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 撤去		人			定:2	
とび工 撤去		人			定:2	
溶接工 撤去		人			定:2	

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 129 号 施工単価表 】 (続 き)						
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下)					100	m2 当り
(BHｸﾛｰﾗ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
撤去		人			定:2	
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日				
諸雑費						
撤去労務費の%		%			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置撤去工 [Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 130 号 施工単価表 】						
覆工板賃料 鋼製(補強型) 継続工事無し (修理費及び損耗費有り ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 90日(3ヵ月)以内 標準単価×供用月数	1	m2				
修理費及び損耗費 覆工板(鋼製 補強型) 標準単価*係数*補正率	1	m2				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 仮設材区分 覆工板 鋼製(補強型)		[B] = 2.000		供用月(日)数		
[E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し		[F] = 2.000		総供用月(日)数		
[C] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り		[D] = 1.000 回		一現場での使用回数		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 131 号 施工単価表 】						
覆工板開閉工（開け 1回）（開削覆工 覆工板設置面積100m2以下） （BHｸﾛｰﾗ 0.28m3 ｸﾚｰﾝ付 , ）				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 開け [Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 132 号 施工単価表 】						
覆工板開閉工（閉め 1回）（開削覆工 覆工板設置面積100m2以下） （BHクローラ 0.28m3 クレーン付 ， ）				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 閉め [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1	バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 133 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) クラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 134 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石 [A] = 0.100 m 仕上り厚		[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 135 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 135 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 136 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5.4km					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ペーestrack2t積 2t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 トラック規格 2t積 2t吊 [C] = 1.100 t 1回当り平均積載質量		[B] =	5.400 km	片道運搬距離		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 137 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 138 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 139 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 8	呼び径区分 呼び径75mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 140 号 施工単価表 】

誘導管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 141 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長11.53m		日			施 142 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 140 号 施工単価表 】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 3 呼び径 250mm [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間		[B] =	11.530 m	1推進区間推進延長		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 141 号 施工単価表 】 誘導管推進工機械器具損料(1) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入二工程:誘導管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 142 号 施工単価表 】 誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長11.53m 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長11.53m	16	m			施 143 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.530 m 1推進区間推進延長						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 143 号 施工単価表 】 誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長11.53m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	11.53	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.530 m 1推進区間推進延長						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 144 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 145 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径250mm 推進延長11.53m		日			施 146 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 144 号 施工単価表 】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径250mm 推進延長11.53m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 3 呼び径 250mm [C] = 0.000 l 滑材数量		[B] = [T] =	11.530 m 6.800 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 145 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 146 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径250mm 推進延長11.53m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径250mm 推進延長11.53m	9	m			施 147 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 250mm		[B] =	11.530 m	1推進区間推進延長		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 147 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径250mm 推進延長11.53m						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:硬質塩化ビニル管推進工	11.53	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 250mm		[B] =	11.530 m	1推進区間推進延長		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 148 号 施工単価表 】						
スクリーンポンプ類撤去工(低耐荷力圧入工工程)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 149 号 施工単価表 】						
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.5km ダンプトラック4t積級 (バックホウ クロー型 0.28m3 ,)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4.5km バックホウ クロー型 0.28m3	1	m3			施 150 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [E] = 2 発生土受入費区分 計上しない			[B] = 4.500 km 片道運搬距離 [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 150 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4.5km				10	m3 当り	
(バックホウ クロー型 0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級		[B] = 4.500 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間 DID区間なし		[D] = 3	バックホウ規格 クロー型 0.28m3			
[a] = 1 タイヤ損耗費 良好						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 151 号 施工単価表 】 鏡切り工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径250mm (ライナープレート(t=2.7~3.2) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 ライナープレート(t=2.7~3.2)	1.4	m			施 152 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライナープレート(t=2.7~3.2) [C] = 0.000 m 切断延長		[B] = 3	呼び径 250mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 152 号 施工単価表 】						
鏡切り工 ライナプレート(t=2.7~3.2) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライナプレート(t=2.7~3.2)						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 153 号 施工単価表 】						
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
クレーン装置付トラック運転 バーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 154 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン [A] = 0.150 m 仕上り厚		[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 155 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	15.24	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン [A] = 0.120 m 仕上り厚		[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 156 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 5	掘削深 3.5m以下			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 157 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 掘削深 3.5m以下 [C] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[B] = 2 機械区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 158 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 100 m 当り (軽量金属 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材賃料						
100m当り	1	式				
切梁材賃料						
100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料						
100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						
[条件] [A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサポート		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 159 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	掘削深 2.5m以下			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 160 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [C] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[B] = 2 機械区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 161 号 施工単価表 】						
覆工板賃料 鋼製(補強型) 継続工事無し (修理費及び損耗費有り ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 90日(3ヵ月)以内 標準単価×供用月数	1	m2				
修理費及び損耗費 覆工板(鋼製 補強型) 標準単価*係数*補正率	1	m2				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 仮設材区分 覆工板 鋼製(補強型)		[B] =	1.000	供用月(日)数		
[E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し		[F] =	1.000	総供用月(日)数		
[C] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り		[D] =	1.000 回	一現場での使用回数		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 162 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置・撤去		人			定:1	
とび工 設置・撤去		人			定:1	
普通作業員 設置・撤去		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗｰ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			定:1	
諸雑費 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去		[Xc] = 5	バックホウ規格区分	排対型:2014年規制		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 163 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 164 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 165 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 166 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 167 号 施工単価表 】						
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm (直切り ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接工		人			定:1	
諸雑費 消耗品及び工具損料		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 材質区分 鋼管 (STW290) [D] = 1 切断区分 直切り		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm [E] = 1.000 斜切り割増補正係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 168 号 施工単価表 】 仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 (配管材を再使用しない ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	1	m			施 164 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリエチレン管据付工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 169 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 9	呼び径区分 呼び径100mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 170 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径30mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 171 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 172 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm		[y1] = 3	算出単位 1口当り(割戻する)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 173 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 174 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 (配管材を再使用しない ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	1	m			施 170 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリエチレン管据付工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 175 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 176 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[y1] = 3	算出単位 1口当り(割戻する)			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 177 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 (配管材を再使用しない ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 175 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリエチレン管据付工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 178 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 G X 形継手取外し 異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 179 号 施工単価表】						
鑄鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径100mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種区分 G-Link(異形管)		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 180 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 181 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 182 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 183 号 施工単価表 】 サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 184 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 185 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 186 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 187 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 30mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 188 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 191 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
固定ゴムバンド φ50用	125	組				
ポリエチレンスリーブ φ50用	175	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 192 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 193 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 194 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 195 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 196 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 197 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径20mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 198 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 4	呼び径区分 呼び径25mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 199 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 200 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 201 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 202 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 203 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 204 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 205 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 206 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 207 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 208 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 209 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 210 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
F e 石灰混合物	141	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 141.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 211 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 212 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハント"ガイ"式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 212 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 213 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.043	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハント"ガイ"式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 213 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 1 瀝青材区分 タックコート(PK3-4)		[y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 2.350 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 214 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プ ライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハント`ガイ`式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 214 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 215 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 216 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.2km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km DID区間無し	1	m3			施 4 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 C0塊無筋	2.3	t				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 2.300 m3 [b] = 5.200 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 217 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
現地土 各種		m3				
計	105					
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 218 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ビニル管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径75mm		[B] = 4	分岐呼び径 30mm			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 219 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 220 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.755	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 220 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 17 アスファルト材料 アスファルト材料 各種 [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 221 号 施工単価表 】 仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 (配管材を再使用しない ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 222 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリエチレン管据付工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 222 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 223 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 (配管材を再使用しない ,) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 224 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 37 区分 ポリエチレン管継手工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 224 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 225 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 製品長12m以内 片道運搬距離1km (割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 1 計上区分 往復		[B] = 1.000 km [D] = 0.000		片道運搬距離 運賃割増率		

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 226 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード 径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							夜間
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 13mm									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上						
[A1] = 11 材料 アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 , (,夜間))								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m								
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								夜間
運転手（特殊）								夜間
土木一般世話役								夜間
その他(労務)								夜間
【材料】								
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 13mm								

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,) (,夜間)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2~4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 11 材料 アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)									
(平均幅員1.4m以上 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上						
[A1] = 11 材料 アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間
特殊作業員							夜間
運転手(特殊)							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1 m2 当り (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(フ ライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 フ ライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)									
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(フ ライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 フ ライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)								
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)								
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								夜間
運転手(特殊)								夜間
土木一般世話役								夜間
その他(労務)								
【材料】								

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚								
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4								

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員3.0m超 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)									
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)									
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員3.0m超 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm									
アスファルト乳剤 PK3-4(フ ライム・タックコート用)									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J4] = 3 瀝青材料種類 フ ライムコート PK-3									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
足場・防護 シート+板張 0.5月を超え1.0月以下									
(足場使用回数1回 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
橋梁特殊工									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 防護種類 シート+板張			[J2] = 1	1工事での足場使用回数 1回					
[J3] = 2 足場を架設している総月数 0.5月を超え1.0月以下									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下									
(クラッシャー 再C-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 1 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし					
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm									
(継手材料費不要 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
高密度ポリエチレン管損料 シングル管 φ300 無孔									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管						
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[y1] = 7 暗渠排水管種別 暗渠排水管 各種						
[J4] = 2 継手材料費 不要			[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生									
(18-8-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し						
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 17 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 18 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通ポルトランド バラ 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント バラ 普通ポルトランド							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通ポルトランド バラ			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 19 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生As合材 分級型 粗粒度 20mm									
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スタンド									
軽油 パトロール給油(2～4k l車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)									
[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【第 20 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生アスコン分級型 密粒度 20mm									
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スタンド									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 21 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)									
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 21 号 施工パッケージ】 (続 き)

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

(クラッシュラン 再C-40 ,)

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【第 22 号 施工パッケージ】 掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]									
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず) [油圧式] 質量1300kg級									
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2~4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩									
			[J2] = 1	施工方法 オープンカット					

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満

1 m3 当り

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

[illegible]

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その３）

【第 24 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
(土砂 締固め有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
レギュラーガソリン スタンド									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

神崎市千代田町重要給水施設配水管耐震化工事（その3）

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
モルタル練 高炉B種 袋									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
セメント 袋 高炉B種									
砂 コンクリート骨材用									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等) 支給品一覧

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
推進工法用硬質塩化ビニル管 φ250×1.00m スパイラル継手付直管	12	本				
スペーサーバンド φ250×100用 SS400	10	個				
エンドシール φ250×100用	2	ヶ				
スチールストラップ φ100用	2	ヶ				
スチールストラップ φ250用	2	ヶ				
小 計						
合 計						

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等) 支給品一覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
総 合 計						