

## 現場説明書

1. 契約番号 2506100018
2. 工事名 みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）
3. 工事概要 

本工事は三養基郡みやき町大字東尾地内において、みやき町が地域防災計画で定める重要給水施設までの配水管を耐震化する工事である。内容は下記のとおりとする。

  - ・配水管布設工  $\phi$ 100 GX-DIP L=508.2m
  - ・消火栓設置工  $\phi$ 75×65 地下式単口消火栓 1基
  - ・補給弁設置工  $\phi$ 65 補給弁 1基
  - ・配水管仮設工  $\phi$ 50 PE管  $\Sigma$ L=139.4m
  - ・既設管接続工 11件
  - ・給水管仮設工 6件

詳細は設計図書を参照
4. 提出書類
  - ① 施工計画図書及び主要材料承認願（請負契約後）
  - ② 配水管技能者登録証（耐震継手）及び水道配水用ポリエチレン管配管施工講習受講証の写し（施工計画書に添付）
  - ③ 道路使用許可書及び通行制限許可書の写し（工事着手前）
  - ④ 工事日報、工事写真及び竣工図（工期内）
5. その他
  - ① 受注後速やかに関係各所への調整を図り、工事に着手すること。また、設計図書と現場の不一致等、疑義が生じた場合にはその都度速やかに監督員と協議すること。
  - ② 地下埋設物については着工前に必ず調査（試掘含む）を行い、調査内容結果を速やかに監督員へ報告すること。
  - ③ 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを契約後1か月以内に監督員に提出すること。
  - ④ 下請契約又は材料納入契約を締結する際には、「佐賀県ローカル発注促進要領」を遵守すること。
6. 担当 事業推進課 事業推進係
7. 参考資料 建設物価 令和6年2月号  
積算資料 令和6年2月号