

質問回答書

(令和 8 年 5 月 19 日回答)

件名	契約番号 1508300023 中原～基山送水管基本設計業務委託
公告日	令和 8 年 5 月 8 日
入札締切日	令和 8 年 5 月 25 日

【入札に関する質問】

番号	質問事項	回答
1	水利使用許可申請（変更）では水利権水量の変更（増量）が伴うのでしょうか。	現段階では、水利権水量の変更は予定していません。
2	河川や長崎自動車道、新幹線の横断箇所がありますが、関係機関協議のための検討や図面作成に向けて、測量成果（平面、縦横断）と地質調査結果はあるのでしょうか。	本件は、測量成果や地質調査結果はありません。
3	関係機関協議に先立ち、今回の事業計画がある事を事前に関係機関に報告しているのでしょうか。	現段階では、河川、長崎自動車道及び新幹線等の関係機関への事前報告等は行っていません。
4	位置図から河川横断部が8か所ほどあり、水管橋の基本設計に関して、「関係機関との協議資料作成」のみが設計書にあります。水管橋の基本設計は「関係機関協議の結果によって方針（水管橋 or 推進）が決まった後に変更契約する」という理解でよろしいのでしょうか。	本件は、配管ルート決定に伴う占有協議に必要な資料作成を含んでおり、水管橋や推進工の基本設計は予定していません。
5	特記仕様書に記載がありませんが、配水池とポンプ場も設計対象となっています。位置図にはこれら2施設の位置が示されていますが、具体的な用地は決まっているのでしょうか。また、購入等により既に企業団の用地となっているのでしょうか。未購入の場合は、購入目途がたっている（地権者と交渉済）のでしょうか。	本件は、基本計画にて2施設の概略の位置を決めています。用地交渉や購入は行っていません。

6	配水池とポンプ場の基本設計に先立ち、測量成果と地質調査結果はあるのでしょうか。	本件は、測量成果や地質調査結果はありません。
7	設計書で配水池とポンプ場の設計が土木のみとなっておりますが、建築、機械及び電気の基本設計は不要と考えていいのでしょうか。	ご推察のとおりです。
8	実務必携のポンプ場基本設計を土木のみで積算する場合、対象施設は「場内配管」と「場内整備」のみとなります。設計対象は場内配管と場内整備のみという理解でよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。