

質問回答書

(令和5年7月6日回答)

件名	北茂安浄水場場内整備工事
公告日	令和5年6月22日
入札締切日	令和5年7月14日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 5ページ 取水ポンプ室 EPSブロック改修図 設計書25～29ページ EPS隆起部改良工事	EPS改良工事で排水管VPφ50を2.0mピッチに8箇所布設することになっておりますが、排水機能を良好にするために、φ50をφ150に変更して3箇所程度に変更は可能でしょうか。	排出口が場外にあり、景観も考慮し決定した口径であるため、排水管の増径変更は考えない。