水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場 原水	北茂安浄水場 送水	基山浄水場 原水	基山浄水場 送水	中原 調整池							検査方法
採水月日					2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10							
採水時刻					09:00	09:00	11:15	11:15	10:30							厚生労働省告示第261号
採水者																
当日天気					晴	晴	晴	晴	晴							
気温				℃	21.6	21.6	24.3	24.3	25.5							
水温				℃	22.4	21.8	21.0	22.0	22.3							
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	630	0	850	0	0							別表第1
	大腸菌	検出せず				陰性		陰性	陰性							別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml	29		33									別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.002	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.015	0.004 未満	0.015	0.004 未満	0.004 未満							別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8							別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10							別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.043	0.043	0.039	0.041	0.046							別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満							別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.12	0.10							別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l												別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l												別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l												別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l												別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.001 未満	0.007	0.001 未満	0.008	0.011							別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.003	0.005							別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.002							別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.011	0.001 未満	0.012	0.018							別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l												別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.33	0.02	0.49	0.02	0.03							別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.38	0.03 未満	0.52	0.03 未満	0.03 未満							別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	7.9	11.9	7.3	10.6	12.5							別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.046	0.002 未満	0.048	0.002 未満	0.002 未満							別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	7.1	14.2	7.1	13.0	15.3							別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	40	40	37	37	40							別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	109	106	117	108	111							別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l												別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満							別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満							別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l												別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l												別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	1.7	0.7	1.7	0.6	0.7							別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.5	7.5	7.3	7.4	7.5							別表第31
	味	異常でない				異常なし		異常なし	異常なし							別表第33
	臭気	異常でない			藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし							別表第34
	色度	5	0.5	度	5.8	0.5 未満	10.4	0.5 未満	0.5 未満							別表第36
	濁度	2	0.1	度	8.1	0.1 未満	12.1	0.1 未満	0.1 未満							別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l												別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l		1.01		0.91	0.85							
基準項目における判定（適合・不適合）						適合		適合	適合							
検査期間		2026/06/09 ～ 2026/06/24			※検査機器故障のため、ホルムアルデヒド、ハロゲン化酢酸類の項目については、北茂安浄水場と基山浄水場の送水を3か月に一度の委託にて検査。											
検査機関		佐賀東部水道企業団														
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文														
発行年月日		2026年07月10日														

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場原水	北茂安浄水場送水	基山浄水場原水	基山浄水場送水	中原調整池							
採水月日					2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10	2026/06/10							
採水時刻					09:00	09:00	11:15	11:15	10:30							
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満							
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l												
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l												
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l												
	農薬類※	1	0.1		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	遊離残留塩素	1		mg/l		1.01		0.91	0.85							
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l												
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l												
	臭気強度	3	1		3		4									
	ランゲリア指数（腐食性）					-1.49		-1.86								
	従属栄養細菌	2000	1	/ml		0		0	0							
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満							
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L												
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l	0.02		0.01									
	溶存酸素		0.1	mg/l	7.7		7.4									
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l	1.7		1.2									
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.052	0.011	0.055	0.008	0.009							
	浮遊物質		0.1	mg/l												
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.80	0.79	0.80	0.78	0.78							
	総窒素		0.5	mg/l												
	総リン		0.05	mg/l												
	アルカリ度		0.1	mg/l	33.2	32.5	31.9	17.9	33.0							
	硫酸イオン		2	mg/l	13.0	15.0	13.0	25.0	16.0							
	電気伝導率		1	μS/cm	126	150	118	146	156							
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l	0.028											
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l	0.005											
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満											
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満											
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.034											
	ウエルシュ菌		1	個/50ml												
	クリプトスポリジウム		1	個/40l												
	ジアルジア		1	個/40l												

※項目は別日採水

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	基山系統一般地区	基山系統宮浦系	佐賀市諸富	佐賀市西渕減圧弁	北茂安系統佐賀	北茂安系統神埼	北茂安系統三養基						検査方法
採水月日					2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09						厚生労働省告示第261号
採水時刻					10:30	10:07	10:43	12:15	11:01	10:12	09:49						
採水者																	
当日天気					曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇						
気温				℃	20.0	19.0	21.9	23.0	21.0	21.2	19.8						
水温				℃	22.0	22.0	24.7	24.4	25.0	25.5	24.3						
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	0	0	0	0	0	0	0						別表第1
	大腸菌	検出せず			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml													別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0						別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09						別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.054	0.053	0.048	0.049	0.045	0.046	0.048						別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満						別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.11	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11						別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l													別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l													別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l													別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l													別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.011	0.018	0.025	0.022	0.023	0.027	0.022						別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.007	0.010	0.008	0.007						別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002						別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.018	0.028	0.034	0.031	0.037	0.037	0.031						別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l													別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.008	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03						別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.009	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	11.7	11.8	13.1	13.1	13.3	12.8	12.9						別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	13.6	14.0	15.6	15.6	15.8	15.6	15.8						別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	40	42	42	42	42	42	42						別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	118	115	105	109	109	113	111						別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l													別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l													別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l													別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8						別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5						別表第31
	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第33
	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第34
	色度	5	0.5	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						別表第36
	濁度	2	0.1	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l													別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l	0.70	0.35	0.37	0.70	0.30	0.40	0.62						
基準項目における判定（適合・不適合）					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
検査期間		2026/06/08 ～ 2026/06/23			※検査機器故障のため、ホルムアルデヒド、ハロゲン化酢酸類の項目については、基山系統一般地区と北茂安系統神崎の検体を3か月に一度の委託にて検査。												
検査機関		佐賀東部水道企業団															
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文															
発行年月日		2026年07月10日															

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	基山系統一般地区	基山系統宮浦系	佐賀市諸富	佐賀市西渕減圧弁	北茂安系統佐賀	北茂安系統神埼	北茂安系統三養基						
採水月日					2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09	2026/06/09						
採水時刻					10:30	10:07	10:43	12:15	11:01	10:12	09:49						
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満						
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l													
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l													
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l													
	農薬類※	1	0.1														
	遊離残留塩素	1		mg/l	0.70	0.35	0.37	0.70	0.30	0.40	0.62						
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l													
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l													
	臭気強度	3	1														
	ランゲリア指数（腐食性）				−1.82	−1.53	−1.39	−1.44	−1.36	−1.20	−1.42						
	従属栄養細菌	2000	1	/ml	0	0	27	1	11	0	0						
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満						
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L													
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002						
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l													
	溶存酸素		0.1	mg/l													
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l													
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.006	0.009	0.010	0.011	0.008	0.009	0.009						
	浮遊物質		0.1	mg/l													
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.72	0.88	0.99	0.99	0.96	0.79	0.96						
	総窒素		0.5	mg/l													
	総リン		0.05	mg/l													
	アルカリ度		0.1	mg/l	18.8	20.2	33.6	33.3	35.6	34.7	33.2						
	硫酸イオン		2	mg/l	26.0	27.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
	電気伝導率		1	μS/cm	158	158	161	158	162	162	160						
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l													
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l													
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l													
	ウエルシュ菌		1	個/50ml													
	クリプトスポリジウム		1	個/40l													
	ジアルジア		1	個/40l													

※項目は別日採水