水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場原水	北茂安浄水場送水	基山浄水場原水	基山浄水場送水	中原調整池							検査方法
採水月日					2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26							
採水時刻					09:00	09:00	11:10	11:10	10:30							厚生労働省告示第261号
採水者																
当日天気					晴	晴	晴	晴	晴							
気温				℃	31.7	31.7	33.8	33.8	33.6							
水温				℃	30.5	30.4	29.5	30.5	30.0							
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	540	0	420	0	0							別表第1
	大腸菌	検出せず				陰性		陰性	陰性							別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml	2		4									別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.003	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.018	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6							別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.14	0.10	0.14	0.13	0.11							別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.053	0.054	0.058	0.056	0.053							別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満							別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.06 未満	0.12	0.06 未満	0.20	0.17							別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l		0.001 未満		0.001 未満								別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l		0.004		0.001 未満								別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l		0.001 未満		0.001 未満								別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.001 未満	0.007	0.001 未満	0.007	0.012							別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.001 未満	0.005	0.001 未満	0.006	0.007							別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.003	0.004							別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.015	0.001 未満	0.016	0.023							別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l		0.003		0.001								別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.05	0.03	0.11	0.03	0.03							別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.22	0.03 未満	0.35	0.03 未満	0.03 未満							別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	11.0	16.0	11.4	14.5	16.1							別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.052	0.002 未満	0.055	0.002 未満	0.002							別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	9.3	14.5	9.4	17.1	16.6							別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	56	56	56	56	56							別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	124	131	123	133	129							別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l	0.02 未満		0.02 未満									別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000009	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.000001							別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000004	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満							別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l	0.005 未満		0.005 未満									別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	2.0	0.6	1.6	0.6	0.6							別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.5	7.6	7.3	7.7	7.6							別表第31
	味	異常でない				異常なし		異常なし	異常なし							別表第33
	臭気	異常でない			藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし							別表第34
	色度	5	0.5	度	5.5	0.5 未満	9.2	0.5 未満	0.5 未満							別表第36
	濁度	2	0.1	度	4.1	0.1 未満	4.1	0.1 未満	0.1 未満							別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満								別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l		1.21		1.10	0.91							
基準項目における判定（適合・不適合）						適合		適合	適合							
検査期間		2026/08/25 ～ 2026/09/09														
検査機関		佐賀東部水道企業団														
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文														
発行年月日		2026年09月18日														

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場原水	北茂安浄水場送水	基山浄水場原水	基山浄水場送水	中原調整池							
採水月日					2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26	2026/08/26							
採水時刻					09:00	09:00	11:10	11:10	10:30							
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満							
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l												
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l												
	農薬類※	1	0.1		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	遊離残留塩素	1		mg/l		1.21		1.10	0.91							
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l	6.1	1.6	6.8	1.1								
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l												
	臭気強度	3	1		3		5									
	ランゲリア指数（腐食性）					-0.92		-0.98								
	従属栄養細菌	2000	1	/ml		0		0	1							
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満							
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L												
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l	0.02		0.01 未満									
	溶存酸素		0.1	mg/l	6.5		6.0									
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l	2.5		1.0									
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.050	0.008	0.047	0.008	0.006							
	浮遊物質		0.1	mg/l												
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.64	0.50	0.74	0.74	0.59							
	総窒素		0.5	mg/l												
	総リン		0.05	mg/l												
	アルカリ度		0.1	mg/l	54.4	47.2	54.8	33.8	46.3							
	硫酸イオン		2	mg/l	16.0	20.0	18.0	32.0	20.0							
	電気伝導率		1	μS/cm	178	212	182	207	208							
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l	0.022											
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l	0.008											
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.002											
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満											
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.032											
	ウエルシュ菌		1	個/50ml	1 未満		6									
	クリプトスポリジウム		1	個/40l	1 未満		1 未満									
	ジアルジア		1	個/40l	1 未満		1 未満									

※項目は別日採水

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	基山系統 一般地区	基山系統 宮浦系	佐賀市 諸富	佐賀市 西渕減圧弁	北茂安系統 佐賀	北茂安系統 神埼	北茂安系統 三養基						検査方法
採水月日					2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25						
採水時刻					10:33	09:58	11:15	12:50	11:41	10:45	10:26						厚生労働省告示第261号
採水者																	
当日天気					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温				℃	32.0	32.0	38.0	33.3	32.0	34.0	35.1						
水温				℃	30.0	29.0	32.8	31.8	33.6	34.7	35.4						
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	0	0	0	0	0	0	0						別表第1
	大腸菌	検出せず			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml													別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7						別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12						別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.055	0.053	0.053	0.050	0.056	0.052	0.050						別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満						別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.21	0.20	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17						別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.002	0.001 未満	0.002	0.002						別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l	0.003	0.001	0.009	0.013	0.001 未満	0.011	0.011						別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002						別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.013	0.018	0.023	0.020	0.023	0.024	0.021						別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.008	0.009	0.011	0.009	0.013	0.011	0.010						別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004						別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.025	0.031	0.039	0.033	0.042	0.040	0.035						別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l	0.002	0.003	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006						別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03						別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	13.8	13.3	16.2	15.6	16.5	16.1	15.5						別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	16.6	16.6	18.3	17.7	18.4	18.1	17.8						別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	56	54	56	54	59	59	54						別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	140	127	141	134	145	148	131						別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		0.02 未満							別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000001	0.000001						別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002						別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		0.005 未満							別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8						別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6						別表第31
	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第33
	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第34
	色度	5	0.5	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						別表第36
	濁度	2	0.1	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l	0.000005 未満					0.000005 未満							別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l	0.70	0.50	0.40	0.80	0.20	0.60	0.70						
基準項目における判定（適合・不適合）					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
検査期間		2026/08/24 ～ 2026/09/08															
検査機関		佐賀東部水道企業団															
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文															
発行年月日		2026年09月18日															

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	基山系統 一般地区	基山系統 宮浦系	佐賀市 諸富	佐賀市 西渕減圧弁	北茂安系統 佐賀	北茂安系統 神埼	北茂安系統 三養基						
採水月日					2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25	2026/08/25						
採水時刻					10:33	09:58	11:15	12:50	11:41	10:45	10:26						
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満						
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.002	0.001 未満	0.001 未満						
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l	0.005 未満					0.005 未満							
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l													
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l													
	農薬類※	1	0.1														
	遊離残留塩素	1		mg/l	0.70	0.50	0.40	0.80	0.20	0.60	0.70						
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l	1.2	0.8	2.7	2.2	2.2	1.8	1.8						
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l													
	臭気強度	3	1														
	ランゲリア指数（腐食性）				−1.07	−0.90	−0.84	−0.93	−0.79	−0.67	−0.86						
	従属栄養細菌	2000	1	/ml	0	1	0	0	2	0	0						
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満						
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L													
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002						
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l													
	溶存酸素		0.1	mg/l													
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l													
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005						
	浮遊物質		0.1	mg/l													
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.84	0.82	0.64	0.67	0.64	0.65	0.68						
	総窒素		0.5	mg/l													
	総リン		0.05	mg/l													
	アルカリ度		0.1	mg/l	32.9	31.8	48.2	45.5	48.8	48.7	45.6						
	硫酸イオン		2	mg/l	30.0	31.0	23.0	21.0	24.0	22.0	21.0						
	電気伝導率		1	μS/cm	201	195	215	201	219	214	202						
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l													
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l													
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l													
	ウエルシュ菌		1	個/50ml													
	クリプトスポリジウム		1	個/40l													
	ジアルジア		1	個/40l													

※項目は別日採水