水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場原水	北茂安浄水場送水	基山浄水場原水	基山浄水場送水	中原調整池							検査方法
採水月日					2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16							
採水時刻					09:00	09:00	11:35	11:35	10:45							厚生労働省告示第261号
採水者																
当日天気					晴	晴	晴	晴	晴							
気温				℃	24.8	24.8	29.7	29.7	26.0							
水温				℃	26.3	26.1	25.5	26.2	25.5							
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	410	0	1,000	0	0							別表第1
	大腸菌	検出せず				陰性		陰性	陰性							別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml	16		5									別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.002	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満							別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.011	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8							別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.13	0.09	0.11	0.10	0.09							別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.058	0.058	0.066	0.062	0.058							別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満							別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.06 未満	0.09	0.06 未満	0.13	0.09							別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l		0.001 未満		0.001								別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l		0.002		0.005								別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l		0.012		0.009								別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l												別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.001 未満	0.007	0.001 未満	0.006	0.011							別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.001 未満	0.006	0.001 未満	0.005	0.008							別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.003	0.005							別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.016	0.001 未満	0.014	0.024							別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l		0.005		0.004								別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.05	0.02	0.13	0.02	0.02							別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.27	0.03 未満	0.37	0.03 未満	0.03 未満							別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	12.1	16.1	12.1	15.0	16.2							別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.043	0.002 未満	0.088	0.002 未満	0.002							別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	10.7	17.5	10.0	17.1	17.4							別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	59	59	56	56	59							別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	153	164	155	165	171							別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l												別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000003	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.000001 未満							別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000002	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満							別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l												別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l												別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	1.7	0.7	1.3	0.6	0.7							別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.6	7.5	7.4	7.6	7.6							別表第31
	味	異常でない				異常なし		異常なし	異常なし							別表第33
	臭気	異常でない			藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし							別表第34
	色度	5	0.5	度	5.2	0.5 未満	7.6	0.5 未満	0.5 未満							別表第36
	濁度	2	0.1	度	3.2	0.1 未満	3.9	0.1 未満	0.1 未満							別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l												別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l		1.15		1.02	0.88							
基準項目における判定（適合・不適合）						適合		適合	適合							
検査期間		2026/09/15 ～ 2026/09/30														
検査機関		佐賀東部水道企業団														
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文														
発行年月日		2026年10月09日														

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	北茂安浄水場原水	北茂安浄水場送水	基山浄水場原水	基山浄水場送水	中原調整池								
採水月日					2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16								
採水時刻					09:00	09:00	11:35	11:35	10:45								
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満								
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l													
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l		0.001 未満		0.001									
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l		0.008		0.006									
	農薬類※	1	0.1		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	遊離残留塩素	1		mg/l		1.15		1.02	0.88								
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l													
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l													
	臭気強度	3	1		3		2										
	ランゲリア指数（腐食性）					-1.06		-1.10									
	従属栄養細菌	2000	1	/ml		0		0	0								
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満								
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L													
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002								
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l	0.01 未満		0.01 未満										
	溶存酸素		0.1	mg/l	7.5		6.9										
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l	2.6		1.0										
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.043	0.008	0.040	0.008	0.009								
	浮遊物質		0.1	mg/l													
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.77	0.76	0.74	0.77	0.79								
	総窒素		0.5	mg/l													
	総リン		0.05	mg/l													
	アルカリ度		0.1	mg/l	56.3	47.6	54.4	33.2	48.7								
	硫酸イオン		2	mg/l	17.0	25.0	17.0	34.0	24.0								
	電気伝導率		1	μS/cm	190	217	184	210	216								
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l	0.019												
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l	0.008												
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.002												
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満												
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l	0.029												
	ウエルシュ菌		1	個/50ml													
	クリプトスポリジウム		1	個/40l													
	ジアルジア		1	個/40l													

※項目は別日採水

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

（識別番号 ―　2026　―　　）

2026（令和08） 年度		基準値	定量下限値	単位	基山系統 一般地区	基山系統 宮浦系	佐賀市 諸富	佐賀市 西渕減圧弁	北茂安系統 佐賀	北茂安系統 神埼	北茂安系統 三養基						検査方法
採水月日					2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15						
採水時刻					10:30	09:25	10:15	11:30	10:45	09:45	09:30						厚生労働省告示第261号
採水者																	
当日天気					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温				℃	29.0	27.0	31.3	31.3	30.7	28.8	29.3						
水温				℃	28.0	26.5	29.9	26.8	30.2	30.8	29.1						
水質基準項目	一般細菌	100	1	/ml	0	0	0	0	0	0	0						別表第1
	大腸菌	検出せず			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						別表第2
	大腸菌（MPN）			/100ml													別表第2
	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						別表第6
	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						別表第7
	セレン及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	鉛及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第6
	六価クロム化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第13
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	mg/l	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9						別表第13
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	mg/l	0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.09	0.12						別表第13
	ホウ素及びその化合物	1	0.025	mg/l	0.060	0.057	0.054	0.056	0.053	0.054	0.056						別表第6
	四塩化炭素	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						別表第15
	1，4－ジオキサン	0.05	0.003	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満						別表第15
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						別表第15
	ジクロロメタン	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	トリクロロエチレン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	ベンゼン	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	塩素酸	0.6	0.06	mg/l	0.13	0.15	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11						別表第13
	クロロ酢酸	0.02	0.001	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001 未満	0.002	0.002						別表第17
	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l	0.004	0.006	0.008	0.010	0.003	0.014	0.010						別表第17
	トリクロロ酢酸	0.03	0.001	mg/l	0.006	0.013	0.010	0.008	0.011	0.012	0.008						別表第17
	臭素酸	0.01	0.001	mg/l													別表第18
	クロロホルム	0.06	0.001	mg/l	0.007	0.010	0.016	0.011	0.020	0.017	0.012						別表第15
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	mg/l	0.006	0.007	0.010	0.008	0.012	0.010	0.008						別表第15
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005						別表第15
	ブロモホルム	0.09	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						別表第15
	総トリハロメタン	0.1	0.001	mg/l	0.017	0.021	0.031	0.024	0.038	0.032	0.025						別表第15
	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	mg/l	0.001 未満	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004						別表第19
	亜鉛及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						別表第6
	鉄及びその化合物	0.3	0.03	mg/l	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						別表第6
	銅及びその化合物	1	0.005	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						別表第6
	ナトリウム及びその化合物	200	1	mg/l	14.8	14.9	16.6	16.6	15.8	16.7	16.6						別表第6
	マンガン及びその化合物	0.05	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						別表第6
	塩化物イオン	200	0.8	mg/l	17.3	17.0	17.7	17.7	15.2	15.8	17.6						別表第13
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	1	mg/l	59	59	59	59	59	61	59						別表第6
	蒸発残留物	500	1	mg/l	152	153	157	151	151	161	161						別表第23
	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	mg/l													別表第24
	ジェオスミン	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						別表第25
	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						別表第25
	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	mg/l													別表第28
	フェノール類	0.005	0.00005	mg/l													別表第29－2
	有機物等（TOC）	3	0.3	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6						別表第30
	pH値	5.8～8.6			7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6						別表第31
	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第33
	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						別表第34
	色度	5	0.5	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						別表第36
	濁度	2	0.1	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						別表第41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005	mg/l													別表第45
遊離残留塩素		1		mg/l	0.65	0.68	0.54	0.78	0.32	0.56	0.73						
基準項目における判定（適合・不適合）					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
検査期間		2026/09/14 ～ 2026/09/29															
検査機関		佐賀東部水道企業団															
検査責任者		浄水課 課長　北村 敏文															
発行年月日		2026年10月09日															

水　質　検　査　結　果　報　告　書（様式１）

		基準値	定量下限値	単位	基山系統 一般地区	基山系統 宮浦系	佐賀市 諸富	佐賀市 西渕減圧弁	北茂安系統 佐賀	北茂安系統 神埼	北茂安系統 三養基
採水月日					2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15	2026/09/15
採水時刻					10:30	09:25	10:15	11:30	10:45	09:45	09:30
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	1，2－ジクロロエタン	0.004	0.0004	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
	トルエン	0.4	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08	0.005	mg/l							
	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	抱水クロラール	0.02	0.002	mg/l	0.002 未満	0.004	0.007	0.005	0.007	0.007	0.006
	農薬類※	1	0.1								
	遊離残留塩素	1		mg/l	0.65	0.68	0.54	0.78	0.32	0.56	0.73
	遊離炭酸	20	0.1	mg/l							
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	0.3	mg/l							
	臭気強度	3	1								
	ランゲリア指数（腐食性）				−1.07	−0.91	−0.92	−0.99	−0.92	−0.71	−0.94
	従属栄養細菌	2000	1	/ml	2	1	42	4	0	0	14
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	0.001	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
その他の項目	モリブデン	0.07	0.007	mg/l	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
	ダイオキシン類	1		pg-TEQ/L							
	キシレン	0.4	0.001	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	アンモニア態窒素		0.01	mg/l							
	溶存酸素		0.1	mg/l							
	生物化学的酸素要求量		0.1	mg/l							
	紫外部吸収（E260　50mm）		0.001		0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
	浮遊物質		0.1	mg/l							
	硝酸態窒素	10	0.08	mg/l	0.87	0.92	0.92	0.88	0.81	0.81	0.88
	総窒素		0.5	mg/l							
	総リン		0.05	mg/l							
	アルカリ度		0.1	mg/l	33.7	34.3	48.0	48.4	45.8	49.6	48.2
	硫酸イオン		2	mg/l	34.0	33.0	25.0	25.0	23.0	23.0	25.0
	電気伝導率		1	μS/cm	214	213	221	218	214	225	221
	クロルホルム生成能	0.06	0.001	mg/l							
	ブロモジクロロメタン生成能	0.03	0.001	mg/l							
	ジブロモクロロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l							
	ブロモホルム生成能	0.09	0.001	mg/l							
	総トリハロメタン生成能	0.1	0.001	mg/l							
	ウエルシュ菌		1	個/50ml							
	クリプトスポリジウム		1	個/40l							
	ジアルジア		1	個/40l							

※項目は別日採水